

Voornemen last onder bestuursdwang, brandveiligheid woning, Van den Berghlaan 277, 2132 AH Hoofddorp Uit onze gegevens blijkt dat deze woning niet voldoende brandveilig is. De muren zijn niet opgetrokken tot het dakbeschot. Dit is een overtreding van de Woningwet en het Bouwbesluit. Wij zijn daarom van plan om over te gaan tot handhavend optreden.

Hoe kunt u reageren?

Voordat wij een last onder bestuursdwang opleggen, krijgt u de gelegenheid om uw zienswijze naar voren te brengen. U kunt uw zienswijze sturen naar:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer

Cluster Veiligheid

Postbus 250

2130 AG Hoofddorp

U kunt uw zienswijze ook via de e-mail naar ons sturen. Het e-mailadres is info@haarlemmermeer.nl.

Vermeld in uw zienswijze kenmerk 2565919.

U krijgt tot en met 20 maart 2020 de gelegenheid om uw zienswijze naar voren te brengen.

Heeft u vragen of wilt u het voornemen komen inzien?

Dan kunt u contact opnemen met team Advies van cluster Veiligheid via telefoonnummer 0900 1852.