

## Aanwijzingsbesluit SCL Blankenburgverbinding

Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen,

### gelet op

artikel 1b Woningwet en artikel 6.40 van het Bouwbesluit 2012,

### overwegende

- dat het voor hulpdiensten noodzakelijk is dat ze op het gehele traject van de Blankenburgverbinding (de Rijksweg A24) optimaal met elkaar kunnen communiceren;
- dat hiervoor het communicatiesysteem C2000 op het gehele traject van de Blankenburgverbinding (de A24) voldoende radiodekking moet bieden;
- dat de delen van het traject die onvoldoende dekking hebben van het buitenmacronetwerk moeten worden aangewezen als Special Coverage Location (SCL) en worden voorzien van een SCL-installatie die wordt aangesloten op het landelijke C2000-netwerk;
- dat gebleken is dat de eerdere aanwijzing te ruim was geformuleerd en de naamgeving van de tunnels is gewijzigd.

### besluit

vast te stellen het

## Aanwijzingsbesluit SCL Blankenburgverbinding

### Artikel 1

1. De Blankenburgverbinding (de A24), wordt aangewezen als Special Coverage Location (SCL).
2. Onder deze SCL vallen:
  - a. het publiekstoegankelijke wegtracé, bestaande uit de Hollandtunnel, de Maasdeltatunnel en de onder maaiveld gelegen aanvoerwegen van de Hollandtunnel en de Maasdeltatunnel, daar waar het C2000-macronetwerk onvoldoende dekking genereert;
  - b. de vluchtgangen binnen het gebied onder a.
  - c. de verkeerscontroleruimte en de verkeersruimten in bouwwerken binnen het gebied onder a.

### Artikel 2

Aan deze aanwijzing zijn de volgende voorschriften verbonden:

1. De installatie moet op zo'n manier zijn uitgevoerd dat, naar plaats en tijd gemeten, 95% radiodekking kan worden gegarandeerd met een signaalsterkte van minimaal -85dBm op een door de hulpdiensten gebruikte portofoon die op de heup wordt gedragen.
2. De technische beschikbaarheid van de radiotechnische installatie moet minimaal 99,5% zijn. De eigenaar / beheerder van de installatie moet dusdanige beheersmaatregelen treffen dat deze beschikbaarheid redelijkerwijs kan worden gegarandeerd.
3. De eigenaar van de onder artikel 1 genoemde bouwwerken moet in overleg met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond interne procedurevoorschriften vaststellen om te waarborgen dat de Meldkamer Rotterdam zo spoedig mogelijk wordt geïnformeerd over storingen in de radiotechnische installatie die verlies van functionaliteit tot gevolg kunnen hebben.

### Artikel 3

Het besluit van 6 juni 2017 met registratienummer 1584495 waarin het traject van de Blankenburgverbinding is aangewezen als SCL wordt ingetrokken.

### Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie.

### Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als "Aanwijzingsbesluit SCL Blankenburgverbinding"

Vlaardingen, 9 november 2021

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen,

de secretaris,



*Erwin Stolk*

*de burgemeester,  
Bert Wijbenga - van Nieuwenhuizen*

Belanghebbenden kunnen ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit binnen zes weken na bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen, postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste bevatten:

- a. naam en adres van belanghebbende;
- b. de dagtekening
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- d. een kopie van het betreffende besluit of een kopie van de bekendmaking van het besluit;
- e. de gronden van het bezwaar;
- f. een volmacht, indien het bezwaarschrift niet door de belanghebbende, maar door een ander namens hem, wordt ingediend.

De indiener van een bezwaarschrift kan ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, als onverwijlde spoed dat – gelet op de betrokken belangen – vereist, eveneens een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Wilhelminaplein 100-125, 3072 AK Rotterdam, postadres: postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.