

Maatwerkvoorschriften

Bemaling tankkeuring Industrieweg 10A Zevenbergen OLO 8253971

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat ten behoeve van de volgende inrichting, op grond van het tijdelijk deel van het Omgevingsplan, (melding lozen buiten inrichtingen) maatwerk-voorschriften zijn gesteld betreffende:

Bemaling tankkeuring Industrieweg 10A Zevenbergen OLO 8253971

Maatwerk betreffende lozen grondwater

1 Lozing van grondwater op het vuilwaterriool mag, in afwijking van artikel 22.140,

lid 4 toegestaan, ten hoogste 25 m³/uur bedragen.

2 Het te lozen grondwater mag niet op het riool worden geloosd indien bij het lozen in enig steekmonster hiervan de concentratie aan vluchtige aromaten hoger is dan 50

µg/l.

De beschikking is gedurende zes weken na de publicatiedatum te bekijken via officiëlebevestigingen.nl en via de gemeente Moerdijk.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tot het einde van deinzage-termijn bezwaar maken tegen de beschikking. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de reden van het bezwaar. Een bezwaarschrift richt u aan het college van B & W van de betreffende gemeente.

De beschikking treedt na het verstrijken van de bezwaartermijn in werking. Een belanghebbende kan echter, ingevolge het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, gedurende genoemde periode, naast een bezwaarschrift, tevens een verzoek om schorsing of voorlopige voorziening indienen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, zulks vereist. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet in tweevoud, samen met een afschrift van het bezwaarschrift, worden verzonden aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland West-Brabant, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.