

Beschikking Activiteitenbesluit milieubeheer, Kessler Park 1 te Rijswijk

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens burgemeester en wethouders van gemeente Rijswijk bekend dat besloten is om maatwerk vast te stellen voor het, in strijd met PGS 15, plaatsen van acht in plaats van maximaal twee brandveiligheidskasten per brandcompartiment op een verdieping. De locatie betreft **Kessler Park 1, 2288 GS te Rijswijk**.

Bezwaar

De beschikking is op 29 december 2023 verzonden. Een belanghebbende kan tot en met 9 februari 2024 een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Rijswijk, t.a.v. de Commissie voor bezwaarschriften, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk, onder vermelding van het zaaknummer **01077681**. Aan de behandeling van het bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.

Bij een spoedeisend belang kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor de behandeling van het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om een verzoek om voorlopige voorziening digitaal in te dienen via het Digitaal loket (<https://loket.rechtspraak.nl>).

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.