

APV Vergunning - Besluiten, Henri Faasdreef 10, 2492 JP 's-Gravenhage

Algemene informatie

Nachtelijke werkzaamheden Henri Faasdreef , Het uitvoeren van nachtelijke werkzaamheden van 22-6-2026 t/m 4-7-2026 ter hoogte van locatie Henri Faasdreef op de locatie Henri Faasdreef 10, 2492 JP 's-Gravenhage

Ons kenmerk: VTH2026-57735

Categorie: Nachtelijke ontheffing: Overige (DSO)

Stadsdeel: Leidschenveen-Ypenburg

Locatie(s):

Henri Faasdreef 10, 2492 JP 's-Gravenhage

Datum bekendmaking besluit:

18-06-2026

Geachte [geanonimiseerd],

Op 19 mei 2026 hebben wij uw aanvraag voor geluidhinder voor nachtelijke werkzaamheden ontvangen. Henri Faasdreef ontvangen. De werkzaamheden betreffen het aanleggen van een warmtetransportleiding op twee locaties ter hoogte van e Henri Faasdreef en Henk Kompagnelaan te Den Haag in de nachten van 22 juni tot en met 10 juli 2026.

Ons besluit: u krijgt een ontheffing voor uw nachtelijke werkzaamheden

De Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) heeft geen bezwaar tegen uw aanvraag. Wij zien ook geen reden om de ontheffing te weigeren. Daarom beoordelen wij uw aanvraag positief. We geven u een ontheffing voor uw nachtelijke werkzaamheden.

- Periode: van 22 juni 2026 tot en met 10 juli 2026.
- Locaties: . Aan de Henri Faasdreef worden er gedurende maximaal 5 dagen las- en slijpwerkzaamheden uitgevoerd. De boorwerkzaamheden worden uitgevoerd aan de Henk Kompagnelaan gedurende maximaal 14 nachten.

In bijlage 1 leest u waaraan uw aanvraag is getoetst.

Houd u aan de voorwaarden die horen bij deze ontheffing.

Deze voorwaarden leest u ook in bijlage 1.

Bent u het niet eens met dit besluit? Of een deel van dit besluit?

Dan kunt u dat aan ons laten weten. Dat noemen we 'bezwaar maken'. In bijlage 2 staat hoe u dat kunt doen.

Mail als u vragen heeft naar [Geanonimiseerd].

Of bel naar de heer [Geanonimiseerd] op nummer [Geanonimiseerd].

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
namens deze:

[Geanonimiseerd]

[Geanonimiseerd]
Afdeling APV Vergunningen

Bijlage 1

Waaraan is uw aanvraag getoetst?

- Artikel 4:6 lid 1 en 2 van de Algemene plaatselijke verordening.

Beoordeling:

De aanvraag is getoetst zoals hierboven aangegeven. Wij hebben de aanvraag op 28 mei 2026 voor advies voorgelegd aan onderstaande partijen.

Advies Omgevingsdienst Haaglanden (ODH)

In het advies van 15 juni 2026 adviseert de ODH positief over de aanvraag.

ODH geeft aan dat het project ten behoeve van boorwerkzaamheden en het aanleggen van een warmtetransportleiding op twee plaatsen uitgevoerd wordt. Aan de Henri Faasdreef worden er gedurende maximaal 5 dagen las- en slijpwerkzaamheden uitgevoerd. De boorwerkzaamheden worden uitgevoerd aan de Henk Kompagnelaan gedurende maximaal 14 nachten. Hierbij zal gebruik gemaakt worden van een boorinstallatie van 150 ton, een aggregaat en las- en slijpparaatuur. De uitvoer periode in de aanvraag komt niet overeen met het aantal dagen dat er volgens de geluidmemo gewerkt zou worden. ODH heeft contact gezocht met de uitvoerder en het blijkt dat de (boor)werkzaamheden maximaal twee weken duren, beginnend op 22 juni en dat er twee extra weken gereserveerd zijn voor mogelijke vertragingen en uitloop.

Er is door [Geanonimiseerd] een memo aangeleverd waarin de indicatieve geluidbelasting als gevolg van de werkzaamheden wordt berekend op basis van geluidmetingen. Deze komen niet geheel betrouwbaar over. Zo is volgens tabel 2 de geluidbelasting als gevolg van het lassen op 11 meter en 28 meter afstand precies hetzelfde. Echter, voor zover het de las- en slijpwerkzaamheden aan de Henri Faasdreef

betreft, liggen de woningen op voldoende afstand dat hier de overlast zeer beperkt zal zijn. Voor het boren aan de Henk Kompagnelaan geldt dat het gehele proces aaneensluitend uitgevoerd moet worden en hierdoor zal er in de nacht doorgewerkt moeten worden. Volgens de planning zal er gedurende twee weken maximaal 3 uur in de nachtperiode gewerkt worden en worden er geluid gedempte aggregaten ingezet en geluidsabsorberende doeken gebruikt. Het bronvermogen van de boormachine is middels een geluidmeting bepaald. Aan de hand hiervan is de geluidbelasting op de dichtst bij de werkzaamheden gelegen woningen berekend. Hieruit volgt een langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van 65 dB(A). Hierbij is nog geen rekening gehouden met de geluidschermen die volgens de aanvraag ingezet zullen worden. De werkelijke geluidbelasting zal dus lager uitvallen. Dit acht ODH acceptabel voor de duur van het project.

Gelet op het noodzakelijke karakter tezamen met het stellen van voorschriften in de ontheffing waaronder het tijdig informeren van de bewoners achten wij de aangevraagde nachtelijke werkzaamheden toelaatbaar.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen als u gebruik maakt van de ontheffing?

- Gebruik de best mogelijke technieken om 's nachts zoveel mogelijk geluidhinder te voorkomen. Gebruik elektrische en hydraulische apparatuur.
- Plaats bouwapparatuur en vrachtwagens op een plek waar omwonenden er 's nachts het minste last van hebben. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor activiteiten zoals het vullen van vrachtwagens met stenen. De uitvoerder moet er alles aan doen om de overlast te beperken.
- Geef omwonenden op tijd informatie over de werkzaamheden (aanvang, duur en wat voor soort werkzaamheden).
- Overleg met omwonenden, als dat nodig is. Laat omwonenden ook weten bij wie ze terecht kunnen met klachten.
- Laat de Centrale Meldkamer van de Politie Haaglanden (Geanonimiseerd) uiterlijk 24 uur vóór de werkzaamheden weten:
 - waar de werkzaamheden 's nachts plaatsvinden
 - datum en het tijdstip
 - de aard en de duur van de werkzaamheden
 - eventuele maatregelen om geluidhinder te voorkomen
 - welke informatie omwonenden (hebben) ontvangen
- Voer werkzaamheden met een hoge (piek)geluidsbelasting - boven 60 dB (A) - zoveel mogelijk uit vóór 01.00 uur of ná 04.00 uur.
- Voer alleen werkzaamheden uit volgens de aanvraag.
- Meld werkzaamheden aan met een LTC-melding via <https://ltc.andes.nl/ltc/Account/Login?ReturnUrl=%2flt%2f>.

Bijlage 2

Wilt u bezwaar maken?

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u de overtreder of een belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur uw bezwaarschrift uiterlijk binnen 6 weken na de datum dat het besluit bekend werd.

- U kunt uw bezwaarschrift indienen via www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie. U kunt ons geen e-mail sturen.
- U kunt uw bezwaarschrift ook per post sturen naar:

Burgemeester en wethouders van Den Haag,

AWB / bezwaar

Postbus 12 600

2500 DJ DEN HAAG

Zet in uw bezwaarschrift:

- Uw naam, adres, telefoonnummer (waar wij u overdag kunnen bellen) en uw e-mailadres.
- De datum en uw handtekening.
- Een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee. En noem het kenmerk.
- De redenen/argumenten waarom u het niet eens bent met het besluit.
- Eventuele bijlagen/ bewijsstukken die uw bezwaar ondersteunen.

Schrijft u namens iemand anders het bezwaar? Stuur dan ook een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee van de persoon namens wie u bezwaar maakt.

Is er snel een uitspraak nodig?

Het bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat dit besluit in werking treedt ook als u bezwaar maakt. Als u dit niet wilt, kunt de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Dit kan alleen als u tijdig bezwaar heeft gemaakt en uw zaak spoed heeft.

U kunt dit verzoek indienen bij de rechtbank Den Haag. Voor de behandeling van dit verzoek worden kosten in rekening gebracht (griffierecht).

Deze beschikking is elektronisch aangemaakt en goedgekeurd en daarom niet ondertekend.