

In de openbare Nestor rapportage van EnergieNed over het jaar 2001 staan de volgende gegevens over onderbrekingen¹:

Onderbrekingen door netwerkfouten				
	Laagspanning	Middenspanning	Hoogspanning	Totaal
2001				
Onderbrekingsverwachting	0.024	0.229	0.123	0.38
Gemiddelde duur van onderbreking (minuten)	189	91	43	82
Jaarlijkse uitvalduur (minuten)	4.6	20.9	5.4	31
Gemiddeld 1997-2001				
Onderbrekingsverwachting	0.018	0.213	0.151	0.38
Gemiddelde duur van onderbreking (minuten)	175	82	44	71
Jaarlijkse uitvalduur (minuten)	3.2	17.4	6.7	27
Gemiddeld 1976-2001				
Onderbrekingsverwachting	0.016	0.203	0.104	0.32
Gemiddelde duur van onderbreking (minuten)	199	73	38	68
Jaarlijkse uitvalduur (minuten)	3.2	14.8	4.0	22

Verklaring termen:

Onderbrekingsverwachting:

Het totaal aantal door een stroomstoring getroffen klanten gedeeld door het totaal aantal aangesloten klanten.

Gemiddelde onderbrekingsduur:

¹ Rapport: Betrouwbaarheid van elektriciteitsnetten in Nederland in 2001.

Per storing het product van het aantal getroffen klanten en de tijdsduur van de stroomonderbreking in minuten, gesommeerd over alle stroomstoringen en gedeeld door het totaal aantal bij al die stroomstoringen getroffen klanten.

Jaarlijkse uitvalduur:

Per storing het product van het aantal getroffen klanten en de tijdsduur van de stroomonderbreking in minuten, gesommeerd over alle stroomstoringen en gedeeld door het totaal aantal aangesloten klanten. De jaarlijkse uitvalduur is dus ook het product van de onderbrekingsverwachting en de gemiddelde onderbrekingsduur.