

Vergaderjaar 1997–1998

25 621

Regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit (Elektriciteitswet 19..)

Nr. 14

AMENDEMENT VAN HET LID LANSINK

Ontvangen 16 januari 1998

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 10, eerste lid, vervalt «, alsmede de landsgrensoverschrijdende netten op een spanningsniveau van 500 V of hoger».

Toelichting

De grens van 500 V is in de praktijk een heel ongebruikelijke grens.

Het amendement beoogt het voorgestelde onderscheid tussen grensoverschrijdende netten en overige netten te laten vervallen. Om grensoverschrijdende netten van 10 tot 220 kV (10 t/m 150 kV) ook onder het landelijk hoogspanningsnet te laten vallen is onlogisch en voor de goede werking van het elektriciteitsvoorzieningssysteem ook niet nodig. De beheerders van de grensoverschrijdende netten zullen de landelijk netbeheerder wel in ieder geval gegevens over de hoogspanningsnetten op de grensoverschrijding (moeten) verstrekken. Dit betreft echter één van de vele uitwerkingen van het nieuwe stelsel, die niet in de wet zelf behoeft te worden geregeld. Zeker is daarvoor niet nodig dat alle grensoverschrijdende netten vanaf 500 V door de landelijk netbeheerder worden beheerd.

Lansink