

## Kennisgeving beoordeling noodzaak uitvoeren milieueffectrapportage voor de Warmte- en koudeopslag langs de buitenhavenweg te Schiedam (2441851)

### Wet milieubeheer

#### Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 29 januari 2024 een mededeling ingevolge artikel 7.16 van de Wet milieubeheer (aanmeldingsnotitie) ontvangen van Techniplan Adviseurs. De inrichting is gelegen aan de Buitenhavenweg, perceelnummers SDM01-L-4328, SDM01-L-3637, SDM01-L-3635 en SDM01-L-3634 te Schiedam.

Het betreft de realisatie van een open bodemenergiesysteem voor warmte en koudeopslag (WKO) ten behoeve van een nieuwbouwproject bestaande uit circa 738 woningen en 130.000 m<sup>2</sup> aan bedrijfsvloeroppervlak. De WKO zal bestaan uit zes bronparen met een totale capaciteit van 600 m<sup>3</sup> per uur (100 m<sup>3</sup> per uur per bron), oftewel 5,2 miljoen m<sup>3</sup> per jaar. De bronnen staan onderling in verbinding door middel van een ringleiding die direct is aangesloten op een aantal decentrale energiecentrales in de verschillende gebouwen en /gebouwclusters die ter plaatse gefaseerd ontwikkeld zullen worden.

Voor deze activiteit moet een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht worden aangevraagd bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. De activiteit valt onder categorie D15.2 van het Besluit m.e.r. Dit betekent dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland moet beoordelen of ten behoeve van de omgevingsvergunning een milieueffectrapport (MER) moet worden opgesteld.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben de voorgelegde informatie getoetst aan de Wet milieubeheer, met name aan het artikel 7.17. Op basis daarvan hebben zij besloten dat het opstellen van een MER ten behoeve van de aanvragen om omgevingsvergunning niet noodzakelijk is.

#### Inzage

U kunt de aanmeldingsnotitie en het besluit van 8 februari 2024 tot en met 21 maart 2024 op werkdagen op de volgende plaatsen inzien:

- de gemeente Schiedam, Stadserf 1 te Schiedam, na telefonische afspraak;
- de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

#### Opmerking

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is deze beoordeling een voorbereidingsbesluit, waarop geen bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij aangetoond kan worden dat dit besluit los van het voor te bereiden besluit belanghebbende rechtstreeks in zijn belang treft.

#### Inlichtingen

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via [info@dcmr.nl](mailto:info@dcmr.nl) onder vermelding van DCMR zaaknummer 2441851. Voor de betreffende stukken met betrekking tot deze procedure kunt u op bijgaande link klikken:

<https://loket.dcmr.nl/mozard/!suite92.schermscherm1007?mObj=8960425>