

580

Besluit van 23 oktober 1993, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele artikelonderdelen van het Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A en het Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer B

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 13 oktober 1993, nr. MJZ13o93021, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op artikel 50, tweede lid, van het Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A en artikel 5, tweede lid, aanhef en onder d en e, van het Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer B;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel 20, vierde lid, onder b, onder 2^o, en artikel 20a, vijfde lid, van het Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A en de voorschriften 5.1.4, onder b, en 5.2.2, onder b, van de bijlage bij het Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer B treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 23 oktober 1993

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
J. G. M. Alders

Uitgegeven de *zestiende* november 1993

De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin

NOTA VAN TOELICHTING

In het Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer A (Bees A) en in het Besluit emissie-eisen stookinstallaties milieubeheer B (Bees B) zijn emissie-eisen voor stookinstallaties vastgesteld. Bij de wijziging van deze besluiten in 1992 (Stb. 1992, 451 respectievelijk 449) zijn veel emissie-eisen aangescherpt. Daarbij is voor enkele NO_x-emissie-eisen bepaald dat inwerkingtreding bij afzonderlijk koninklijk besluit zal plaatsvinden, na evaluatie van de resultaten van daarop betrekking hebbende demonstratieprogramma's.

De resultaten van het demonstratieprogramma voor bestaande gasturbine-installaties zijn inmiddels bekend. Gebleken is, dat de NO_x-emissie-eis van 65 g/GJ bij de gasturbine-installaties die onderdeel uitmaakten van het programma kan worden gehaald. Wel heeft de toepassing van bestrijdingstechnieken incidenteel voor technische problemen gezorgd, die nog niet geheel bevredigend zijn opgelost. Van een beperkt aantal andere installaties zijn nog onvoldoende resultaten beschikbaar.

Gelet op het aantal typen installaties dat in het programma vertegenwoordigd was en het totaal van de resultaten kan worden geconcludeerd dat invoering van de eis van 65 g/GJ voor gasturbine-installaties waarvoor voor 15 oktober 1992 vergunning is verleend, mogelijk is. Dit besluit regelt de inwerkingtreding. Uit de betreffende artikelonderdelen blijkt, dat per 1 januari 1994 aan de eis moet zijn voldaan. Een latere datum van inwerkingtreding is ongewenst. Immers dan zou sprake zijn van terugwerkende kracht tot 1 januari 1994. Opgemerkt wordt nog, dat blijkens artikel 20a, vijfde lid, van het Bees A, onderscheidenlijk voorschrift 5.2.5 van het Bees B, de aanscherping tot 65 g/GJ niet geldt voor bestaande gasturbine-installaties, die na 31 december 1993 25000 uren of minder in bedrijf zullen zijn.

Voor installaties waarbij aanpassing tot het gewenste uitworpniveau leidt tot onoverkomelijke bezwaren, kan een beroep op toepassing van artikel 28, eerste lid, aanhef en onder a, en tweede lid, van het Bees A, respectievelijk voorschrift 8B.6 van het Bees B worden gedaan. Deze bepalingen geven aan de vergunningverlener de bevoegdheid om voor gasturbine-installaties waarvoor voor 15 oktober 1992 vergunning is verleend een minder strenge eis dan 65 g/GJ te stellen, indien de actuele stand van de techniek niet zodanig is dat aan de emissie-eis kan worden voldaan. Een dergelijke minder strenge eis zal in het algemeen voor een beperkte periode worden vastgesteld, bijvoorbeeld in de gevallen waarin de uitkomst van lopend onderzoek nog niet beschikbaar is of waarin op termijn voorzien wordt dat de problemen kunnen worden opgelost. Op den duur zullen de meeste installaties waarvoor nu toepassing van artikel 28 nodig is, aan de algemene eis moeten gaan voldoen.

Mede op verzoek van vertegenwoordigers van het betrokken bedrijfsleven, is met het IPO en de VNG afgesproken tot een gezamenlijke aanpak te komen voor het vaststellen van de gevallen waarin toepassing van artikel 28 van het Bees A en van voorschrift 8B.6 van het Bees B gewenst is en de daarbij te stellen voorwaarden. Het bedrijfsleven zal waar nodig bij het overleg worden betrokken.

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
J. G. M. Alders