



Besluit op ontheffingsverzoek voor drinkwaternorm boor voor Punt-West

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

Gelet op artikel 25, eerste lid, jo. artikel 21, vijfde lid, van de Drinkwaterwet en artikel 31 jo. artikel 28 van het Drinkwaterbesluit;

Gezien de brief d.d. 23 september 2015 waarbij de heer Sandee, manager van Sandee Pure Water, namens de Hoofdvereniging van eigenaren van Punt-West Hotel & Beachresort (verder: Punt-West), ontheffing heeft gevraagd van de in tabel II van bijlage A van het Drinkwaterbesluit opgenomen parameterwaarde voor boor in drinkwater;

Gezien de aanvulling op het ontheffingsverzoek (aangeleverd via e-mail d.d. 12 oktober 2015), onder meer bestaande uit een plan van aanpak;

Overwegende dat het een collectieve watervoorziening betreft die dagelijks ongeveer 50 m³ drinkwater produceert. Het drinkwater wordt geleverd aan gebruikers van de 72 recreatiewoningen en 20 hotelappartementen op Punt-West. Bij verhuur van alle verhuureenheden en een gemiddelde bezetting per verhuureenheid wordt geleverd aan 472 personen. Daarnaast wordt drinkwater geleverd aan het restaurant van Punt-West, dat hoofdzakelijk wordt gebruikt door de huurders op het park. Bovendien wordt drinkwater geleverd aan de gebruikers van het nabijgelegen gebouw van de catamaranvereniging Catpoint, waar in de praktijk maximaal 50 personen gelijktijdig aanwezig zijn;

Overwegende dat de drinkwatervoorziening ter plaatse redelijkerwijs niet op een andere wijze kan worden voortgezet, aangezien er – vanwege de grote afstand tot het hoofdleidingnet van drinkwaterbedrijf Evides – geen aansluiting is op de openbare drinkwatervoorziening;

Overwegende dat de in het Drinkwaterbesluit opgenomen maximumwaarde voor boor op 500 µg/l is gesteld en de maximumwaarde in de EG-Drinkwaterrichtlijn 1000 µg/l bedraagt;

Overwegende dat ter plaatse tot nu toe slechts twee metingen van boor in het drinkwater zijn gedaan waarbij waarden gevonden zijn van 1100 en 1400 µg/l, en er nog geen trend in de waarden bekend is;

Overwegende dat ontheffing gevraagd wordt tot een maximumwaarde van 2400 µg/l in het drinkwater, wat overeenkomt met de maximumwaarde die de Wereldgezondheidsorganisatie WHO voor drinkwater hanteert;

Overwegende dat het uit oogpunt van bescherming van de volksgezondheid aanvaardbaar is om voor een periode van 3 jaar een ontheffing van de norm voor boor in drinkwater te verlenen tot een maximumwaarde van 2400 µg/l;

Overwegende de aanvrager een plan van aanpak heeft opgesteld om aan de overschrijding van de wettelijke norm voor boor in het drinkwater een eind te maken;

Besluit:

Aan Sandee Puur Water wordt ontheffing verleend van de in tabel II van bijlage A van het Drinkwaterbesluit opgenomen parameterwaarde voor boor in drinkwater, tot een maximumwaarde van 2400 µg/l, tot 3 jaar na de datum van verlening van deze ontheffing, onder de volgende voorwaarden:

- a. Binnen 2 weken na toezending van dit besluit zendt Sandee Puur Water een aangepast meetprogramma ter goedkeuring aan de Inspectie Leefomgeving en Transport, waarin opgenomen is dat zowel het ruwe water als het drinkwater 13 keer per jaar wordt bemonsterd en geanalyseerd op de parameter boor, tegelijk met bemonstering van de parameter E.coli. Daarbij is Catpoint jaarlijks één van de meetpunten.
- b. Binnen een maand na toezending van dit besluit draagt Sandee Puur Water ervoor zorg dat de bemonstering en analyse op boor wordt uitgevoerd, conform het aangepaste meetprogramma.
- c. Sandee Puur Water draagt ervoor zorg dat de maatregelen genoemd in het plan van aanpak (bijlage bij dit besluit) worden uitgevoerd binnen de termijnen die daarin gesteld zijn, en dat tijdig



over de uitvoering wordt gerapporteerd aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Inspectie Leefomgeving en Transport.

*DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus*

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekendgemaakt. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de Minister van Infrastructuur en Milieu, ter attentie van Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, afdeling Algemeen Bestuurlijk-Juridische Zaken, postbus 20901, 2500 EX Den Haag.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten:

- a. naam en adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt (datum en nummer of kenmerk);
- d. een opgave van de redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen;
- e. zo mogelijk een afschrift van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt.

Het niet voldoen aan deze eisen kan leiden tot niet-ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.



BIJLAGE

Plan van aanpak (artikel 28, lid 6e) bij verzoek ontheffing Punt-West, Ouddorp

te ondernemen actie (herstelmaatregel), Dwb artikel 28, lid 6e	tijdsbestek	resultaat	verwachte kosten
Trendanalyse naar het gehalte aan boor in de bron en het te leveren water	Half jaar (globaal november 2015 – april 2016)	Met het uitvoeren van deze trendanalyse kan beoordeeld worden of: <ul style="list-style-type: none"> – de bron de belangrijkste oorzaak is van het verhoogde boorgehalte; – er zicht is op verbetering (vermindering) van het boorgehalte in de bron; – de omgekeerde osmose installatie het rendement weet te behouden danwel sprake is van verbetering/verslechtering van de concentraties boor in het te leveren drinkwater 	Beperkt tot analyses op het gehalte aan boor en kosten van interpretatie en evaluatie, schatting € 1.000,- – 2.000,-
Literatuuronderzoek	Half jaar (globaal november 2015 – april 2016)	Door middel van literatuuronderzoek worden de volgende gegevens verkregen: <ul style="list-style-type: none"> – Inzicht in voorkomen van boor in grondwater op de locatie en omgeving; – Mogelijkheden tot verdergaande zuivering met behulp van nieuwe/aanvullende technieken (niet zijnde omgekeerde osmose) – Invloed van een extra of anders ingegelde trap in het omgekeerde osmose systeem 	Beperkt tot kosten van interpretatie en evaluatie, schatting € 2.000,- tot € 3.000,-
Evaluatie		Bovenstaande geeft als gecombineerd resultaat de mogelijke vervolgstappen/ conclusies: <ul style="list-style-type: none"> – Aanvullend meten (extra half jr) – aanpassen installatie – aanpassen bron – geen aanpassingen verrichten – combinatie van maatregelen Delen conclusies met Ministerie en inspectie ILenT mede in relatie tot haalbaarheid (installatie heeft beperkte capaciteit)	
Vervolgstap aanpassen installatie (*)	Half jaar (globaal mei 2016–november 2016)	Aanpassen installatie, inregelen en testen installatie	Kosten zijn nog niet in te schatten omdat verwijdering van boor een complex geheel is. Globale schatting: € 50.000–100.000,-
Vervolgstap aanpassen bron (*)	Half jaar (globaal mei 2016–november 2016)	Aanbrengen nieuwe bron, vermoedelijk op grotere afstand van de locatie	Globale schatting: minimaal € 50.000,-
Evaluatie		Beoordelen of de aanpak (bron en/of zuivering) het gewenste resultaat heeft opgeleverd. Delen conclusies met Ministerie en inspectie ILenT.	