



Wet geluidhinder, Hogere Grenswaarden



In het kader van de oprichting van een dienstwoning Aalsmeerderweg 863 te Rijsenhout blijkt dat er hogere grenswaarden in het kader van de Wet geluidhinder (Wgh) dienen te worden vastgesteld.

Uit onderzoek blijkt dat ten gevolge van het wegverkeer op de te toetsen gevels van de appartementen een hogere geluidsbelasting optreedt dan de voorkeursgrenswaarde van deze geluidsbronnen zijnde resp. 48 dB (art.82 Wgh – wegverkeer). De geluidsbelasting ten gevolge van het wegverkeerslawaai bedraagt maximaal 51 dB.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer zijn van plan om voor bovengenoemde bouwmogelijkheid op grond van art. 110a van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden vast te stellen.

Vanaf 8 februari a.s. ligt het ontwerpbesluit met bijlage(n) gedurende zes weken ter inzage in het raadhuis in Hoofddorp. Op afspraak zijn de stukken dagelijks in te zien van 09.00 -13.00 uur. Een afspraak maakt u via 0900 – 1852

Gedurende de termijn van ter inzage legging kunnen belanghebbenden hun zienswijze(n) ten aanzien van het ontwerpbesluit zowel schriftelijk als mondeling naar voren brengen.

Schriftelijk kan dit door een brief te richten aan burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer t.a.v. de Clustermanager Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp.

Mondeling kan dit bij het Informatiecentrum in het raadhuis te Hoofddorp.

U kunt niet per e-mail zienswijzen indienen

Hoofddorp, 7 februari 2019