

## Bekendmaking verkort projectplan 244373 Budel, Zitterd, duiker in onderhoudspad vervangen (watergang GA1)

Inzagetermijn: van 23 januari 2017 tot en met 6 maart 2017

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, namens deze de programmaeigenaar

watersysteem, heeft op 20 januari 2017 het besluit betreffende 44373 Budel, Zitterd, duiker in onderhoudspad vervangen (watergang GA1) vastgesteld.

Op dit projectplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Dit projectplan houdt onder meer het volgende in: In Budel ter hoogte van de Zitterd (zie kaartje) komt er een zijslot uit op de Buulder Aa (GA1). In de huidige situatie ligt er een plastic duiker (rond 200 mm) onder het onderhoudspad van Waterschap De Dommel.

Bij een hoge afvoer is de capaciteit van deze duiker onvoldoende, met als gevolg dat het water over het onderhoudspad stroomt, waardoor dit uitspoeling /inzakking veroorzaakt. Dit is in 2016 meerdere malen gebeurd.

Om te voorkomen dat dit nogmaals gebeurt, wordt de duiker vervangen door een duiker met een grotere diameter (rond 300 mm).

Omdat dit een keurbeschermingsgebied is, mag de ingreep niet verdrogend werken. Om verdroging te voorkomen wordt de duiker 5 à 10 cm hoger gelegd ten opzichte van de huidige duiker. De overstortdrempel wordt hoger en daardoor blijft er meer water in de sloot staan. Als het waterpeil stijgt, kan het water door de vergrote duiker beter afgevoerd worden en blijft het onderhoudspad intact.

### *Inzage*

De stukken die ter inzage liggen kunt u downloaden (rechterzijde pagina).

### *Bezwaar*

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit vanaf 23 januari 2017 gedurende 6 weken bezwaar indienen bij:

Waterschap De Dommel Het dagelijks bestuur, a.v. secretariaat bezwaren Postbus 10.0015280 DA Boxtel.

Het bezwaarschrift moet voorzien zijn van:

naam en adres van de indiener;

de dagtekening;

omschrijving van het besluit waartegen bezwaar is ingediend en zo mogelijk een afschrift van het besluit;

gronden van het bezwaar.

Verder dient het bezwaarschrift door de indiener te zijn ondertekend.

Ook kan naast een bezwaarschrift een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van rechtbank Oost Brabant. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via Het digitale loket Rechtspraak. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

*Contact*

Voor vragen over deze bekendmaking kunt u contact opnemen met Bart Simons (0411) 618 618.