

Emmen, maatwerk Activiteitenbesluit lozing Oranjekanaal van beheersmaatregel drinkwater

Maatwerk Activiteitenbesluit milieubeheer

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van Waterleiding Maatschappij Drenthe NV te Assen de onderstaande maatwerkvoorschriften te verbinden aan de lozing van grondwater uit pompput NBPP40 ten behoeve van de beheersmaatregel.

Voorschriften

1. Lozingseisen
 1. De bentazon concentratie in het te lozen water bedraagt ten hoogste 10 microgram per liter.
 2. Het te lozen water wordt voor lozing belucht.

1. Tijdelijkheid lozing: de lozing mag tot 1 januari 2021 in bedrijf zijn, overeenkomstig met de verleende Keurvergunning.

Ter inzage

Het maatwerkbesluit en de onderliggende stukken liggen ter inzage tot 6 weken na bekendmaking en kunnen worden ingezien bij het waterschap Vechtstromen op het hoofdkantoor in Almelo onder vermelding van Z-1816223.

Bezwaar

Tegen het besluit staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA te Almelo. De vergunning is aan de vergunninghouder bekendgemaakt op de datum weergegeven onder deze kennisgeving.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.

Almelo, 6 februari 2018