

## Emmen, maatwerk Activiteitenbesluit lozing Oranjekanaal

### *Maatwerk Activiteitenbesluit milieubeheer*

Het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen heeft positief besloten op de aanvraag van Waterleiding Maatschappij Drenthe NV te Assen de onderstaande maatwerkvoorschriften te verbinden aan het lozen van uitspoelwater en terugspoelwater op het Oranjekanaal.

### *Voorschriften*

1. Bij de lozing tijdens het regenereren van het actief koolfilter:
  1. is de concentratie bentazon in het te lozen water ten hoogste 10 microgram per liter;
  2. wordt het water voor lozing belucht.
2. Bij de lozing als gevolg van het uitspoelen en het inlopen van het actief koolfilter:
  1. bedraagt de concentratie bentazon in het te lozen water ten hoogste 1 microgram per liter;
  2. is de pH van het te lozen water niet hoger dan 9,0.
3. Bij de lozing als gevolg van het terugspoelen van het actief koolfilter:
  1. bedraagt de concentratie bentazon in het te lozen water ten hoogste 1 microgram per liter;
  2. bedraagt de concentratie onopgeloste stoffen in het te lozen water ten hoogste 70 milligram per liter.
4. Dit maatwerk vervalt op 1 januari 2021. De lozing dient dan beëindigd te zijn.

### *Ter inzage*

Het maatwerkbesluit en de onderliggende stukken liggen ter inzage tot 6 weken na bekendmaking en kunnen worden ingezien bij het waterschap Vechtstromen op het hoofdkantoor in Almelo onder vermelding van Z-1817345.

### *Bezwaar*

Tegen het besluit staat voor belanghebbenden de mogelijkheid open om binnen 6 weken een bezwaarschrift in te dienen bij waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA te Almelo. De vergunning is aan de vergunninghouder bekendgemaakt op de datum weergegeven onder deze kennisgeving.

### *Inlichtingen*

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van het waterschap Vechtstromen, tel. 088-2203333.

Almelo, 23 mei 2018