

Bekendmaking verkort projectplan 474256 Hilvarenbeek, NL23: Vervangen en

Het dagelijks bestuur maakt het volgende bekend.

Besluit

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 3 november 2021 het besluit betreffende projectplan "474256 Hilvarenbeek, NL23: Vervangen en verplaatsen pomp en verwijderen duiker" vastgesteld.

Dit projectplan houdt onder meer het volgende in:

Huidige situatie

Van Hilvarenbeek naar Goirle loopt een waterschapssloot die uiteindelijk de Oude Leij instroomt. Deze sloot noemen wij de NL23. Bij het zandpad haaks op de Goirlesedijk vlakbij Goirlesdijk 29 staat een gemaal. Dit gemaal bestaat uit een elektrische pomp die het water wegpompt. De pomp gaat werken wanneer het water in de sloot een bepaalde hoogte heeft. Na de pomp stroomt het water verder parallel aan de Goirlesedijk richting Goirle.

Nieuwe situatie

10 jaar geleden hebben we deze pomp geplaatst, maar deze is aan vervanging toe. We zijn voornemens om de nieuwe pomp ongeveer 30 meter naar het zuiden te verplaatsen, omdat we de nieuwe pomp aan een bestaande duiker willen bevestigen. Een duiker is een betonnen buis die hier ook wordt gebruikt als inrit. Hierdoor kan zowel de oude duiker als de oude pomp worden verwijderd. Door minder duikers in de sloot te leggen wordt de kans op verstoppingen verminderd en mede ook de kans op wateroverlast.

Projectplan met bijlagen ter inzage

Dit projectplan en de stukken die op dit plan betrekking hebben, liggen gedurende 6 weken ter inzage vanaf de dag na deze bekendmaking.

Het verkort projectplan en bijlagen zijn digitaal te raadplegen via de website:

<https://www.dommel.nl/bekendmakingen>

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit gedurende 6 weken vanaf de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel t.a.v. secretariaat bezwaren, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel.

Het bezwaarschrift moet voorzien zijn van:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- omschrijving van het besluit waartegen bezwaar is ingediend en zo mogelijk een afschrift van het besluit;
- gronden van het bezwaar.

Verder dient het bezwaarschrift door de indiener te zijn ondertekend.

Naast een bezwaarschrift kan een verzoek om een voorlopige voorziening bij de rechtbank worden ingediend. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van rechtbank Oost Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via Het digitale loket Rechtspraak. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Contact

Voor vragen over deze bekendmaking kunt u contact opnemen met Lenna van Kollenburg, telefoonnummer (0411) 618 618.