



Bekendmaking definitief projectplan Doorstroomopening voormalig Sluizencomplex Halfweg te Haarlemmermeer

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 4 oktober 2022 een projectplan voor Doorstroomopening voormalig Sluizencomplex Halfweg vastgesteld.

Het project 'Doorstroomopening Halfweg' draagt bij aan de verwezenlijking van de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen. Reden van het project is dat boezemgemaal Halfweg al bijna 40 jaar in gebruik is, echter qua bedrijfsvoering niet optimaal kan functioneren. De huidige doorstroomcapaciteit van het nabij gelegen voormalig sluizencomplex is ca. 14m³/sec. De capaciteit van het boezemgemaal zelf is groter, namelijk 33,3m³/sec. Het voormalig sluizencomplex functioneert als een soort "flessenhals". Met name in situaties waarin dit het hardste nodig is (bij hevige regen), kan overtollig water vanuit de boezem niet snel genoeg naar het buitenwater worden gepompt. Het doel van het project is dan ook het realiseren van een doorstroomcapaciteit van 33,3 m³/s over het sluizencomplex door het toevoegen van een extra doorstroomfunctie aan het sluizencomplex binnen het oostelijk sluiseland. Daarbij is met de gemeente Haarlemmermeer afgesproken dat er geen afbreuk wordt gedaan aan de status van het gemeentelijk monument.

De stukken liggen van 4 oktober 2022 tot en met 15 november 2022 ter inzage en kunt u deze bekijken:

1. in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Hiervoor moet u een afspraak maken via telefoonnummer 071-306 3494; of
2. online via de knop "Bekijk documenten" op deze webpagina.

Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode beroep instellen tegen het projectplan. Een gemotiveerd beroepsschrift kan worden ingediend bij de Rechtbank 's-Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag. Op deze beroepsprocedure is de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dit betekent dat indien beroep wordt ingesteld, het beroepsschrift beroepsgronden dient te bevatten. Indien dit niet het geval is, wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard. Eveneens betekent toepassing van de Crisis- en Herstelwet dat na afloop van de beroepstermijn de beroepsgronden niet kunnen worden aangevuld. Door het instellen van beroep wordt de werking van het projectplan niet geschorst. Door het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening kan verzocht worden om het projectplan wel te schorsen. Het verzoek kan worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van voornoemde rechtbank. Het is ook mogelijk digitaal beroep in te stellen of een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.

Voor meer informatie over Rijnland, kijk op www.rijnland.net.

Leiden, 3 oktober 2022