

Publicatie wijzigingstoestemming 2024-012496 naar aanleiding van bezwaar de voorschriften van vergunning 2023-016029 te wijzigen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland (hierna: Rijnland) heeft in het kader van een beslissing op bezwaar een watervergunning gewijzigd. De voorschriften in de vergunning met kenmerk 2023-016029 zijn als volgt gewijzigd.

Was:

4. Voordat de 68.000 m² verhard oppervlak wordt aangelegd, moet de alternatieve waterberging/retentiegebied met een inhoud van minimaal 3.740 m³ zijn gerealiseerd, in de vorm van een werkend hemelwater bassin met pomp (7 m³ per uur).
5. De alternatieve waterberging/retentiegebied moet altijd minimaal 3.740 m³ oppervlaktewater kunnen bergen.
7. Het pompen van water uit de alternatieve waterberging/retentiegebied naar de polder Reeuwijk en Sluipwijk, peilvak WW-31H, vindt plaats met een maximaal toegestane debiet van 7 m³ per uur, 0,117 m³ per minuut.

Wordt:

4. Voordat de 68.000 m² verhard oppervlak wordt aangelegd, moet de alternatieve waterberging/retentiegebied met een inhoud van minimaal 4.550 m³ zijn gerealiseerd, in de vorm van een werkend hemelwater bassin met pomp (40,8 m³ per uur).
5. De alternatieve waterberging/retentiegebied moet altijd minimaal 4.550 m³ oppervlaktewater kunnen bergen.
7. Het pompen van water uit de alternatieve waterberging/retentiegebied naar de polder Reeuwijk en Sluipwijk, peilvak WW-31H, vindt plaats met een maximaal toegestane debiet van 40,8 m³ per uur, 0,7 m³ per minuut. In het kader van de bezwaarprocedure is gebleken dat de uitstroomsnelheid van de alternatieve waterberging/retentiegebied niet in overeenstemming was met de Keur / Waterschapsverordening. Vanwege nieuwe eisen in de Waterschapsverordening zijn de minimale afmetingen van de alternatieve waterberging/retentiegebied groter geworden.

Waarom publiceert Rijnland dit bericht?

Een omgevingsvergunning wordt bij Rijnland aangevraagd om toestemming te krijgen om activiteiten uit te voeren, bijvoorbeeld:

- in of nabij oppervlaktewater (watergang, vijver, rivier, kanaal, meer, sloot, gracht of zee);
- bij een waterkering (bijvoorbeeld een dijk, kademuur, sluis of dam); of
- die invloed hebben op het grondwater. Met dit bericht laat Rijnland u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. Dan kunt u op tijd reageren als u het hier niet mee eens bent.

Beroep instellen?

Wanneer u rechtstreeks bij dit besluit betrokken bent, bent u belanghebbende. Als belanghebbende kunt u tijdens de inzagetermijn een beroepschrift indienen. Tegen dit besluit kunt u beroep instellen bij de rechtbank. Een beroepschrift dient binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit te

worden ingediend (dus uiterlijk 21 augustus 2024) bij de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te 's-Gravenhage). U kunt ook digitaal beroep instellen via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

In deze periode liggen de documenten met informatie over de vergunning ook ter inzage en kunt u deze bekijken: - in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Hiervoor moet u een afspraak maken via telefoonnummer 071-306 3494; of - online via de knop "Bekijk documenten" op deze webpagina.

Wilt u meer informatie ontvangen?

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met een medewerker van het team Vergunningverlening via telefoonnummer 071-306 34 94 of e-mailadres vergunningen@rijnland.net.