

Verleend maatwerkvoorschrift voor het lozen van afvalwater afkomstig van de vloeistofdichte voorziening van de energy hub op de wadi gelegen naast de energy hub ter hoogte van de Rusluieweg tussen Horstweg en Oosterweilandweg te Vriezenveen.

Het dagelijks bestuur heeft een maatwerkvoorschrift verleend voor het lozen van afvalwater afkomstig van de vloeistofdichte voorziening van de energy hub op de wadi gelegen naast de energy hub ter hoogte van de Rusluieweg tussen Horstweg en Oosterweilandweg te Vriezenveen.

Voorschriften

Aan de lozing verbindt het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen de onderstaande voorschriften:

1. Alleen het water afkomstig van de vloeistofdichte bodemvoorziening mag worden geloosd;
2. De slibvangput en olieafscheider moeten voorzien zijn van een coalescentiefilter;
3. In een steekmonster van het te lozen afvalwater mogen de concentraties van de hieronder genoemde parameter niet worden overschreden:
 1. 20 mg/L minerale oliën;
 2. 50 mg/L onopgeloste stoffen.
4. De volgende analysemethodes zijn van toepassing:
 1. NEN-EN-ISO 9377-2 voor minerale oliën;
 2. NEN-EN 872 en NEN 6499 voor onopgeloste stoffen.
5. De vergunninghouder houdt een logboek bij met daarin tenminste:
 1. de checklist van de regulier halfjaarlijks uitgevoerde controles van de slibvangput met olie-benzineafscheider conform de voorgeschreven onderhouds- en registratieverplichting uit NEN-EN 858-2;
 2. de data en analyseresultaten van monsters die uit de controlevoorzieningen zijn genomen;
 3. de data waarop afvalstoffen, o.a. water, slibresten, afgescheiden olie en afvalwater zijn verwerkt of afgevoerd en de afgevoerde hoeveelheden;
 4. bijzonderheden zoals ongewone voorvallen of storingen die invloed kunnen hebben op de waterkwantiteit en/of waterkwaliteit.
6. De vergunninghouder bewaart het logboek tenminste vijf jaar.
7. Het logboek moet op de locatie aanwezig zijn.
8. Een vervanging van, of een wijziging in een normblad wordt automatisch van kracht, zes weken nadat de wijziging door het Nederlandse Normalisatie Instituut (NNI) op de gebruikelijke wijze is gepubliceerd.

Het maatwerkvoorschrift is geregistreerd onder het volgende nummer: 101420

Het maatwerkvoorschrift is op 16 april 2026 verzonden aan de aanvrager (bekendmaking).

Waarom laat het dagelijks bestuur u dit weten?

Een maatwerkvoorschrift wordt bij het waterschap aangevraagd om toestemming te krijgen om iets te lozen op het water, bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht (kennisgeving) laat het waterschap u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. Dan kunt u hier op tijd op reageren.

Bent u het niet eens met het verleende maatwerkvoorschrift?

U kunt het waterschap tot en met 27 mei 2026 laten weten dat u het niet eens bent met het maatwerkbesluit. Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als de omgevingsvergunning uw belangen raakt of tegen uw belangen ingaat. U bent dan een belanghebbende.

Bezwaar maken

Als u het waterschap wil laten weten dat u het niet eens bent met het verleende maatwerkvoorschrift, dan moet u bezwaar maken bij het dagelijks bestuur.

Dit kunt u schriftelijk doen. U kunt uw brief sturen naar:

het dagelijks bestuur

waterschap Vechtstromen

postbus 5006

7600 GA Almelo.

U moet daarbij de volgende gegevens vermelden:

1. uw naam en adres;
2. de datum (dagtekening);
3. de naam van het verleende maatwerkvoorschrift;
4. waarom u het niet eens bent met het verleende maatwerkvoorschrift (de gronden van uw bezwaar).

U kunt ook bezwaar maken door gebruik te maken van het volgende webformulier: bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan - Vechtstromen. Hiervoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Wilt u de start van de activiteiten tegenhouden?

Als u bezwaar maakt stopt dit de werking van het verleende maatwerkvoorschrift niet. Wanneer de activiteiten niet kunnen worden teruggedraaid, dan kunt u de Rechtbank Overijssel vragen de start van de activiteiten tegen te houden voordat het dagelijks bestuur een besluit heeft genomen over uw bezwaar. Dit heet het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening.

U kunt de voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. U moet daarbij de volgende gegevens vermelden:

1. uw naam en adres;
2. de datum (dagtekening);
3. de naam van het verleende maatwerkvoorschrift;
4. wat uw spoedeisend belang is;
5. wat de voorlopige voorziening volgens u moet inhouden.

Een voorlopige voorziening kunt u alleen vragen als u al bezwaar bij het waterschap heeft gemaakt tegen het verleende maatwerkvoorschrift.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via: <https://mijn.rechtspraak.nl/keuze>. Hiervoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Voor meer informatie kunt u de website van de rechtbank bezoeken: <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Overijssel>. U kunt ook met de rechtbank bellen. Dit kan via het telefoonnummer 088 361 55 55.

Voor het vragen om een voorlopige voorziening moet u een bedrag aan de rechtbank betalen (griffierecht).

Informatie of vragen?

Heeft u vragen over het verleende maatwerkvoorschrift? Wilt u het maatwerkvoorschrift bekijken? U kunt bellen met het algemene telefoonnummer (088) 2203333.